

Nr referencyjny 4/IS-1/01/19

Dębica, 12.02.2019 r.

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI nr 4

Zamawiający **Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.** działając zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informują, iż w postępowaniu na: **„Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowę zbiornika wody czystej”** od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Pytanie    | 1 | <b>Technologia wykonania robót żelbetowych celem uniknięcia zarysowania ścian zbiornika w wyniku skurczu betonu wymaga zastosowania w betonowanych ścianach pionowych przerw dylatacyjnych. Prosimy o odpowiedź czy należy stosować takie przerwy, w jakich odstępach, jak je zazbroić i w oparciu o co je wycenić w ofercie.</b> |
| Odpowiedź: |   | Celem uniknięcia zarysowania ścian zastosowano przerwy robocze wg schematu betonowania rys. K-03. Przerwy te należy uszczelnić wg detalu rys. K-05. Uszczelnienie przerw roboczych uwzględniono w przedmiarach poz. 2.8.  |

Ponadto Zamawiający wprowadza do części II SIWZ – Wzór umowy **§ 1 ust. 2 pkt. 25)**, w brzmieniu jak poniżej

**25) Teren prowadzenia robót** – obszar wyznaczony przez Zamawiającego obejmujący Teren budowy i obszar, po którym poruszać się mogą pracownicy i maszyny Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu  
Publikacja: strona internetowa Zamawiającego, baza konkurencyjności

*[Handwritten signature]*